

## Chantier Retal Park l'aigle (61) Installation d'une réserve Incendie volume 120 m3



### Défense Incendie

- Livraison TUBSATRI 120 m3 Diamètre 2900 destinée à la défense incendie
- Fabrication en acier galvanisé S250 GD Z725 conforme à la norme 10346 avec joint polymère d'étanchéité
- Canne d'aspiration avec raccord pompier et évent INOX
- Trou d'homme pour installation entièrement visitable
- Robinet flotteur pour maintien de la cuve

Pour lutter efficacement en cas d'incendie l'exploitant est tenu d'avoir une réserve d'eau disponible.